

## **6.7 (абз.9 пп.г п.19 Стандартов) Ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов с указанием сроков**

Для ввода в ремонт и вывода из ремонта электросетевых объектов существует утвержденный график ремонта ЛЭП и оборудования на 2021 год.

С 24 по 28 мая 2021г. проводился текущий ремонт, проверка грозозащиты и релейной защиты трансформатора Т-1 ПС 110 кВ Мышега ВЛ 110кВ «Алексин-Мышега». С 31 мая проводится текущий ремонт, проверка релейной защиты и грозозащиты трансформатора Т-2 ПС 110 кВ Мышега ВЛ 110кВ «Мышега-Шипово».