

**6.7 (абз.9 пп.г п.19 Стандартов) Ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов с указанием сроков**

С 25 по 29 апреля 2022г. проводился текущий ремонт, проверка грозозащиты и релейной защиты трансформатора Т-1 ПС 110 кВ Мышега ВЛ 110кВ «Алексин-Мышега».